

לכבוד
מר ישראל פייצ'ר
ת.ד. 160
מושב בית חנניה
מיקוד 37807

שלום רב,

הנדון: שימוש בתוסף פולימרי Mowilith LDM 6880 לאיטום בטון כנגד דלקים וכימיקלים

סימוכין: 1. מסמך ETA-10/0374 מיום 29.01.16 מאת המכון הגרמני לבניין – DiBt
2. דו"ח בדיקה 212949 מיום 01.09.2021 מאת מכון הבדיקה MPA – HANNOVER (גרמניה)

על פי האמור במסמכים שבסימוכין (1) ו (2) העמידות הכימית והמכאנית של התוסף שבנדון נבדקה ונמצאה עמידה בפני דלקים וכימיקלים, ביישום על בטון. על סמך בדיקות העמידות הנ"ל נקבע ע"י הגופים שבדקו את החומרים הנ"ל שהתוסף הפולימרי הנ"ל מתאים לשימוש כחומר אוטם בטון כנגד דלקים וכימיקלים (בהתאם לרשימה המופיעה בסימוכין 2).

לאור כל אלו ובהתאם לאמור בתקנה 4 לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז – 1997, אין למשרדנו התנגדות לשימוש בתוסף שבנדון לצורך איטום בטון כנגד דלקים וכימיקלים בתחנות דלק. כל זאת בכפוף לכך שביצוע האיטום יעשה ע"י בעלי מקצוע שיש להם אישור בר תוקף מטעם היצרן.

בברכה,

ד"ר אריה פיסטינר

ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

העתק:

מר אבי חיים, רא"ג שפכי תעשייה, קרקעות מזהמות ודלקים, המשרד להגנת הסביבה